Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

*, *Archivio di Stato di Bari, Genio Civile, b.811, fasc.2385, Perizia sui danni prodotti dal terremoto del 23 luglio 1930 ad alcuni fabbricati siti in Trani, Bari 17 settembre 1930.* 1930

L'Ingegnere Capo del genio Civile di Bari
Al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Bari
Bari, 17 settembre 1930-VIII
In evasione alla nota controdistinta, quest'ufficio ha proceduto alla visita dei fabbricati appartenenti ai proprietari i quali nelle accluse istanze hanno denunziato dei danni prodotti dal terremoto del 23 luglio u. s. Ad eccezione dello stabile sito in via Palestro n.32 della ditta Moscatelli Vincenzo, fortemente lesionato alla volta ed ai muri maestri del 2.o piano a causa di forte cedimento alle fondazioni nello spigolo di tutto il fabbricato; gli altri stabili verificati presentano le stesse caratteristiche già comunicate con nota del 28 agosto u. s. N 5442 e 5446, e cioè lesioni di vecchia data, aumentate ed aggravate dal suddetto movimento tellurico. Come entità di danni, questi possono ritenersi non gravi: trattasi di procedere, come nella massima parte si è già fatto da ogni singolo proprietario, a parziali riparazioni consistenti nella costruzione di travi in cemento armato, di sottomurazioni di cantonali, nella costruzione di stipiti, architravi e muri di tramezzo ed eccezionalmente di qualche volta, oltre s'intende, a piccole riparazioni di rincocciatura, d'intonaco ed imbianchimenti in proporzione dei lavori principali come sopra riferiti. Restituisco le istanze.
oggetto: Trani - Danni del terremoto del 23 7 1930.
L'Ing. Capo