Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

*, *Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Direzione generale della sanità pubblica, Atti amministrativi, b.49 (1930), 20000.A, Terremoto del 23 luglio 1930 del Vulture, sottofasc.15, Laboratori prov.li, Diagnosi per la profilassi delle malattie infettive e sorveglianza igienico-sanitaria delle acque potabili nei comuni terremotati, Acqua Villanova del Battista, Relazione del responsabile del laboratorio micrografico di Avellino Russo Canio all'ispettore generale medico per la zona terremotata, Avellino 12 agosto 1930.* 1930

Pregiomi comunicare alla S.V. il risultato dell'esame batteriologico praticato su due campioni di acqua, prelevati dal sottoscritto il 1.o agosto a Villanova del Battista, e cioè:
1) Primo rubinetto di erogazione della fontana sottostante all'entrata del paese;
2) Secondo rubinetto di erogazione della fontana sottostante all'entrata del paese.
La sorgente protetta dalla rispettiva camera di presa, in parte lesionata, è situata alla quota di m. 742 s.d.m. L'acqua scaturisce da terreno calcareo, leggermente giallognolo, a struttura cristallina, con fossili di rudiste e di ippuriti, riuniti in banchi lenticolari con conchiglie di mari poco profondi. Non esiste zona di protezione e il terreno soprastante è abbandonato alla vegetazione spontanea ed è accessibile al pubblico ed agli animali: vi esistono pochi attendamenti militari, che verranno collocati in altro sito.
Concludendo, l'acqua in esame si ritiene batteriologicamente non potabile e si danno disposizioni per allontanare tutti gli inconvenienti sopra citati.